



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY

Il costruttore / We,
COELBO s.r.l. - Via S.Margherita 83, 20861 Brugherio (MB) - Italy

Dichiara sotto la propria responsabilità che le: *Herewith declares on its own responsibility that:*
CUSTODIE VUOTE SERIE CCF-CCV ***EMPTY ENCLOSURES SERIES CCF-CCV***
descritte in questa dichiarazione sono conformi alle seguenti norme:
conformi alle seguenti norme: *related in this declaration suit following Standards:*

IEC 60079-0:2011
IEC 60079-1:2007
IEC 60079-31:2008

Tipo di Protezione:

Type of Protection:

Ex d IIB+H₂ Gb
Ex tb IIIC Db IP66

(with max A.T. range -50°C÷+60°C for enclosures from CCF 0... to CCF 12...)
(with max A.T. range -40°C÷+60°C for enclosures CCF 16...)

Temperatura Ambiente:

Ambient Temperature:

Standard: -20°C ÷ +40°C
Extended: -50°C ÷ +60°C

Certificato n°:

Certificate no.:

IECEx INE 14.0056U

Brugherio (MB)- Italy, 19/10/2015
Firma / Signature:
Amministratore Delegato / Managing Director

COELBO S.r.l.

A.Borroni



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY

Il costruttore / We,
COELBO S.r.l. - Via S.Margherita 83, 20861 Brugherio (MB) - ITALY

Dichiara sotto la propria responsabilità che le: *Herewith declares on its own responsibility that:*
CUSTODIE VUOTE SERIE CCF-CCV ***EMPTY ENCLOSURES SERIES CCF-CCV***
descritte in questa dichiarazione sono conformi alla seguente Direttiva Europea:
European Directive:

Directive 2014/34/EU (ATEX)

La conformità è assicurata dall'osservanza delle seguenti norme:

The conformity is ensured by the fulfillment of technical specification of following Standards:

EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-1:2007
EN 60079-31:2009

La conformità non è influenzata dalle modifiche introdotte dalle norme armonizzate:

The conformity is not influenced by the introduction of the harmonized Standards:

EN 60079-31:2014
EN 60079-1:2014

Gruppo / Categoria:

Group / Category:

II 2GD

Tipo di Protezione:

Type of Protection:

Ex d IIB+H₂ Gb
Ex tb IIIC Db IP66

(with max A.T. range -50°C÷+60°C for enclosures from CCF 0... to CCF 12...)
(with max A.T. range -40°C÷+60°C for enclosures CCF 16...)

Temperatura Ambiente:

Ambient Temperature:

Standard: -20°C ÷ +40°C
Extended: -50°C ÷ +60°C

Certificato del Componente di tipo n°:

Certificate of Component no.:

INERIS 14 ATEX 9005U

Organismo Notificato incaricato della sorveglianza:
CESI Milano - O.N. n° 0722

Notified Body encharged of surveillance:
CESI Milano - N.B. no. 0722

Firma / Signature:
Amministratore Delegato / Managing Director

COELBO S.r.l.

A.Borroni