



## ATTESTATO DI CONFORMITÀ / ATTESTATION OF CONFORMITY

Il costruttore / We,  
**COELBO S.r.l.** - Via S.Margherita 83, 20861 Brugherio (MB) - ITALY

Dichiara sotto la propria responsabilità che i: TUBI PORTACAVI FLESSIBILI SERIE FNN...  
descritti in questa dichiarazione sono conformi alle seguenti norme:

Herewith declares on its own responsibility that: FLEXIBLE CONDUITS SERIES FNN...  
related in this declaration suit following Standards:

**IEC 60079-0:2011**  
**IEC 60079-1:2007**  
**IEC 60079-31:2008**

Tipo di Protezione:

Type of Protection:

**Ex d IIC Gb**  
**Ex tb IIIC Db IP66/67**

Temperatura Ambiente:

Ambient Temperature:

**Standard: -20°C ÷ +40°C**  
**Extended: -50°C ÷ +80°C**

Certificato n°:

Certificate no.:

**IECEx EPS 13.0038U**

Brugherio (MB)- Italy, 16/06/2016  
Firma / Signature:  
Amministratore Delegato / Managing Director

**COELBO S.r.l.**

A. Borroni



## ATTESTATO DI CONFORMITÀ / ATTESTATION OF CONFORMITY

Il costruttore / We,  
**COELBO S.r.l.** - Via S.Margherita 83, 20861 Brugherio (MB) - ITALY

Dichiara sotto la propria responsabilità che i: TUBI PORTACAVI FLESSIBILI SERIE FNN...  
descritti in questa dichiarazione sono conformi alla seguente Direttiva Europea:

Herewith declares on its own responsibility that: FLEXIBLE CONDUITS SERIES FNN...  
related in this declaration suit following European Directive:

**Directive 2014/34/EU (ATEX)**

La conformità è assicurata dall'osservanza delle seguenti norme:

The conformity is ensured by the fulfillment of technical specification of following Standards:

**EN 60079-0:2012+A11:2013**  
**EN 60079-1:2007**  
**EN 60079-31:2009**

La conformità non è influenzata dalle modifiche introdotte dalle norme armonizzate:

The conformity is not influenced by the introduction of the harmonized Standards:

**EN 60079-31:2014**  
**EN 60079-1:2014**

Gruppo / Categoria:

Group / Category:

**II 2GD**

Tipo di Protezione:

Type of Protection:

**Ex d IIC Gb**  
**Ex tb IIIC Db IP66/67**

Temperatura Ambiente:

Ambient Temperature:

**Standard: -20°C ÷ +40°C**  
**Extended: -50°C ÷ +80°C**

Certificato del Componente n°:

Certificate of Component no.:

**BVI 13 ATEX 0086U**

Organismo Notificato incaricato della sorveglianza:  
CESI Milano - O.N. n° 0722

Notified Body encharged of surveillance:  
CESI Milano - N.B. no. 0722

Firma / Signature:  
Amministratore Delegato / Managing Director

**COELBO S.r.l.**

A. Borroni