



RIBCO

Via dei Mille ,12 - 20061 - Carugate (MI) - ITALY
Tel +39 0225060297 - Fax +39 0225060298
http://www.ribco.it - info@ribco.it



UNI EN ISO 9001 : 2008



IECEX NOTIFIED
IT/CES/QAR11.0001/03

**DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA**

**DECLARATION OF
CONFORMITY**

IECEX -DCE-ROI-00

Rev.0
06/08/2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY

Il costruttore

We

RIBCO s.r.l.

Via dei Mille,12 – 20061 – Carugate (MI) - ITALY

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti *Hereby declare on our own responsibility that the products*

RI-ROI-RJ-ROJ-SRI-SROI

Descritti in questa dichiarazione sono conformi alle *Related with this declaration are in conformity of the*
seguenti normative internazionali *following international standards:*

**IEC 60079-0 : 2011
IEC 60079-1 : 2007
IEC 60079-31 : 2008**

Certificato IECEX di Conformità

IECEX Certificate of Conformity

IECEX FTZU 14.0021X

MARCATURA / MARKING

RIBCO I-20061-CARUGATE (MI)
Codice Articolo / *Code Article*
Modello (*) / *Model (*)*
Vmax(*) — Imax (*) A - Pmax (*) W
Numero Seriale / *Serial Number*
IECEX FTZU 14.0021X
Ex d I Mb Ex d IIC T(**) Gb
Ex tb IIC T(**) Db IP66
T.amb. (***) – Tcable (**)

**ATTENZIONE NON APRIRE SOTTO TENSIONE
WARNING DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED**

(*) In funzione della apparecchiatura elettrica installata

(*) *depending on the electrical equipment installed*

(**) Vedi tabella certificato IECEX FTZU 14.0021X

(**) *See table certificate IECEX FTZU 14.0021X*

(***) Massima temperatura ambiente: -50°C ÷ +85°C

(***) *Maximum Ambient Temperature: -50°C ÷ +85°C*

Luogo e data

Place and date of issue

CARUGATE (MI), 06/08/2014

Nome e Firma

Name and Signature

**Ing. Roberto Borroni
RIBCO s.r.l.**